

Olsztyn dnia 21.04.2008r

GŚ. II/VII/6223/4/1630/2008/w

DECYZJA

Na podstawie art. 140, art. 36 ust 1,3, art.37,art.122 ust 1 pkt 1 , art.123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne (Dz .U. Nr 115,poz 1229) , oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P.Z.D Rodzinny Ogród Działkowy „WÓJTOWA ROLA” w dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia zlokalizowanego na terenie ogrodów działkowych dz 103 i 119 obr. Klebark Mały gm. Purda.

o r z e k a m

1. Zezwolić Polskiemu Związkowi Działkowców –Rodzinny Ogród Działkowy „WÓJTOWA ROLA” na pobór wody z ujęcia na terenie ogrodów działkowych w obr.Klebark Mały gm.Purda
w ilości: $Q_{max/h}=70,9 \text{ m}^3/h$, $Q_{\text{śred/dobę}}=850,3 \text{ m}^3/dobę$
 $Q_{\text{śred/rok}}=170060 \text{ m}^3/rok$ wyłącznie na potrzeby ogrodów działkowych do podlewania upraw.
2. Pobór wody odbywa się z ujęcia składającego się z trzech studni położonych na działce nr 103 studnia nr 1 i dz 119 studnia nr 2 i 3 obr Klebark Mały gm. Purda o następujących parametrach :
studnia nr 1- głębokość $H=67,3 \text{ m}$, $Q_{\text{ekspl}}=60,0 \text{ m}^3/h$, $s=6,2 \text{ m}$
studnia nr 2 –głębokość $H=79,0 \text{ m}$, $Q_{\text{ekspl}}=50,0 \text{ m}^3/h$, $s=22,0 \text{ m}$
studnia nr 3 –głębokość $H=60,5 \text{ m}$, $Q_{\text{ekspl}}=50,0 \text{ m}^3/h$, $s=14,0 \text{ m}$
przy zatwierdzonych zasobach $Q=200,0 \text{ m}^3/h$ przy depresji 6,3-19,5m
3. Zezwolić na zainstalowanie i eksploatację pomp głębinowych o następujących parametrach:
studnia nr 1- pompa typu UBA2.10.1320 o wydajności $Q=150-300 \text{ l/min}$ wysokości podnoszenia wody 45-70m i mocy silnika 8,5 kW
studnia nr 2 –pompa typu GC.5 O6 o wydajności $Q=450-800 \text{ l/min}$,
wysokości podnoszenia wody 60-80 m i mocy silnika 22,0kW
studnia nr 3 – pompa typu GC. 5.06 o wydajności 450-800l /min, wysokości podnoszenia wody 450-800 l/min i mocy silnika 22,0kW
4. Zobowiązuje się P.Z.D Rodzinny Ogród Działkowy „WÓJTOWA ROLA” do:
 - zagospodarowania terenu zielenią
 - utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urządzeń związanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego strefą min 8 m od obudowy studni
 - zapewnienia szczelności obudowy tak , aby nie przedostały się do jej wnętrza wody opadowe i gruntowe,
 - prowadzenia na bieżąco rejestru ilości zużytej wody
 - nie wprowadzania i pobytu zwierząt

- nie stosowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.

5. Pozwolenie niniejsze ważne jest **do dnia 30 kwietnia 2028r** i obowiązuje każdorazowo użytkownika ujęcia.


UZASADNIENIE

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „WÓJTOWA ROLA” wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia oraz eksploatację tych urządzeń w ujęciu na terenie dz 103 I 119 obr. Klebark Mały gm. Purda. Zasoby ujęcia zostały zatwierdzone zespołową decyzją Wojewody Olsztyńskiego dnia 16.07.1984r znak Nr 105/84 oraz w aneksie nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej w kat.B. Obecnie przedłożono dokumentację (tj. operat wodno-prawny sporządzony przez Zakład Geologiczny „GEOL” w Olsztynie w lutym 2008r), która po uzupełnieniu pozwala na wydanie decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. Pobierana woda nie jest uzdatniana ponieważ służy do podlewania upraw, dlatego w decyzji nie wspomina się o wodach popłucznych ponieważ nie ma stacji uzdatniania wody

Od pozwolenia niniejszego służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

- 1/ P.Z.D Rodzinny Ogród Działkowy
„WÓJTOWA ROLA” Klebark Mały 29
10-580 Olsztyn skr. poczt 664
- 2/.RZGW w Warszawie
Inspektorat w Giżycku ul. Wodna 4.
- 3/.a./a



z up. STAROSTY
Wacław Bałwik
Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Środowiskiem